

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307002097



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: NM1B-160S; 详见参数附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002097

产品系列、型号、规格(附件):

NM1B-160S
Uimp: 8kV;
Ui: 800V;
Ue: AC400V, 690V;
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A;
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
AC400V: Ics=17.5kA; Icu=35kA;
AC690V: Ics=4kA; Icu=8kA;
3P, 3P+N(N极常通), 4P(带三个保护极, N极可开闭)
3P, 4P: 适用于隔离用;
3P+N: 不适用于隔离用;
使用类别: A;
配用的辅助触头(2NO2NC):
Ith: 3A;
Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.26A; DC-13: DC230V/0.14A;
配用的报警触头(2NO2NC):
Ith: 3A;
Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.26A; DC-13: DC230V/0.14A;
符合附录N的电子附件:
分励脱扣器: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V

型号的解释:



注:

1. 短路分断能力级别: 标准型(代号 S);
2. 按操作方式分: 手柄直接操作(无代号); 电动操作 P 表示; 转动手柄操作 Z 表示;
3. 按极数分: 三级(代号 3); 四级(代号 4)
4. 按用途分: 配电保护用(无代号); 电动机保护用(代号 2)

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307002097



产品系列、型号、规格(附件):

5. 四极产品中性极(N)的型式分为 2 种:

A 型:N 极不安装过电流脱扣元件,且 N 极始终接通,不与其它三极一起合分;

B 型:N 极不安装过电流脱扣元件,且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

6. 派生代号:常规产品无代号;透明盖产品用 T 表示。

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。