

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002154

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格:	NM2LC-125、NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S;详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2008
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002154

产品系列、型号、规格(附件):

NM2LC-125、NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S Ue: AC400V; Ui: 800V; In: 125A
(50A、63A、80A、100A、125A 可调); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式;
NM2LC-125 (H 型): Icu: 70kA; Ics: 50kA; NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S (M 型):
Icu: 50kA; Ics: 35kA; Icw: 1.5kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; I Δ n:
50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA (可调)/AC 型; 使用类别: A 类;
NM2LC-125 (H 型): I Δ m: 17.5kA; NM2LC-125/M、NM2LC-125/M/S (M 型): I Δ m:
12.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不
适用于隔离用);

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。