



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307888052

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器
NM2LC-250、NM2LC-250/M、NM2LC-250/M/S;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2025年08月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2016010307888052

纸 号:

NM2LC-250、NM2LC-250/M、NM2LC-250/M/S U_e : AC400V; U_i : 800V; I_n : 250A (100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调); U_{imp} : 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; NM2LC-250 (H 型): I_{cu} : 70kA; I_{cs} : 50kA; NM2LC-250/M、NM2LC-250/M/S (M 型): I_{cu} : 50kA; I_{cs} : 35kA; I_{cw} : 3kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; $I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA (可调)/AC 型; 使用类别: A 类; NM2LC-250 (H 型): $I_{\Delta m}$: 17.5kA; NM2LC-250/M、NM2LC-250/M/S (M 型): $I_{\Delta m}$: 12.5kA; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>