



产品认证证书

证书编号: CQC20012253658

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流保护断路器

NM2LC-250Z; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 250A(100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; Icu: 18kA; Ics: 18kA; Icw: 3kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; 使用类别: A类; 自动重合闸时间: 20s~60s; IΔn: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA (可调)/AC型; IΔm: 4.5kA; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

产品标准和技术要求

GB/T 32902-2016; GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017; CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月01日 有效期至: 2025年07月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>