

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002157

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流保护断路器  
产品系列、型号、规格: NM2LC-630、NM2LC-630/M、NM2LC-630/M/S;详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002157

产品系列、型号、规格(附件):

NM2LC-630、NM2LC-630/M、NM2LC-630/M/S      Ue: AC400V; Ui: 800V; In: 630A  
(315A、350A、400A、500A、630A 可调); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式;  
NM2LC-630 (H 型): Icu: 85kA; Ics: 65kA; NM2LC-630/M、NM2LC-630/M/S (M 型):  
Icu: 65kA; Ics: 42kA; Icw: 8kA/1s; 剩余电流脱扣器型式: 电子式; I $\Delta$ n:  
100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA(可调)/AC 型; 使用类别: B 类; NM2LC-630  
(H 型): I $\Delta$ m: 21.5kA; NM2LC-630/M、NM2LC-630/M/S (M 型): I $\Delta$ m: 16.5kA; 自动  
重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-28  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。