

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305000664

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000664

产品系列、型号、规格:

NXZBE-63S、NXZBE-63H; Ui:AC500V(主体), 300V(控制器); Uimp:4kV(主体), 2.5kV(控制器);  
Ue:AC400/415V; Ie:20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别:AC-33iB; Icm: 9kA(S型), 17kA(H型); Icn:6kA(S型), 10kA(H型); 电器组别:CB级; 极数:4P; IP20. 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000664

产品系列、型号、规格(附件):

### 型号的解释:

N   X   Z   B   E   -   63   □ /   4   □  
(1)   (2) (3) (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)

- (1) 企业代号
- (2) 新型
- (3) 自动转换开关电器
- (4) 小型断路器
- (5) 大众型
- (6) 壳架等级额定电流(A)
- (7) 分断能力代号: S 标准型、H 较高型
- (8) 极数
- (9) 控制器类型: A:基本型, F:消防型

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。