



产品认证证书

证书编号: CQC2009010305378094

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-125; Ui:800V(主),300V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V; Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
使用类别:AC-33B,AC-33iB; Icm(峰值):S:73.5kA,H:105kA,R:187kA; Icn:S:35kA,H:50kA,R:85kA; 转换方式:ATSE; 电器级
别:CB级; 外壳防护等级:IP30(工作面); 极数:3P,4P. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2024年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月15日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2009010305378094

纸 号:

型号的解释:



附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H、R

壳架等级额定电流

执行断路器类型

无代号：塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

陸梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>