



产品认证证书

证书编号: CQC2009010305371732

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

NZ7-400; Ui: 800V(主), 300V(控); Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ue: AC400V; Ie: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; Icm(峰值): S: 105kA; H: 143kA; R: 220kA; Icn: S: 50kA; H: 65kA; R: 100kA; 转换方式: ATSE; 外壳防护等级: IP30(工作面); 使用类别: AC-33B, AC-33iB; CB级; 3P, 4P. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2024年08月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月15日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2009010305371732

纸 号:

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>