

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980305000618




浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	自动转换开关电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.11-2016
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305000618



产品系列、型号、规格:

NZ7-63; Ui:500V(主),300V(控); Uimp:6kV(主),4kV(控); Ue:AC400V; Ie:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 使用类别:AC-33B,AC-33iB; Icm(峰值):S:52.5kA(3P),H:105kA(3P,4P); Icn: S:25kA(3P),H:50kA(3P,4P); 转换方式:ATSE; 电器级别:CB级; 外壳防护等级:IP30(操作面); 极数:3P,4P. 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980305000618



产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

NZ7 □ - □ □ / □ □ □

附加功能

T: 通讯功能 无代号: 无通讯功能

控制器类型

A: 基本型 B: 液晶型 C: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H

壳架等级额定电流

执行断路器类型

无代号: 塑料外壳式断路器

设计序号

自动转换开关电器

企业代号

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-24

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。