



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010307023451

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NL1E-63: Ue: AC230V(1P+N), AC400V(3P+N); In: 25A, 40A, 63A; I $\Delta$ n: 0.03A; 额定剩余动作类型: AC型/电子式; Inc=I $\Delta$ c: 6000A; Im=I $\Delta$ m: 500A(25A, 40A), 630A(63A); 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭), 3P+N(带三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用

## 产品标准和技术要求

GB/T16916.1-2014; GB/T16916.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月24日 有效期至: 2024年11月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>