

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005963

发证日期: 2020年06月24日

有效期至: 2031年10月19日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47LE-63, DZ47LE-63N; $U_e$ : AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); $I_n$ : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A(C型时仅有1P+N, 2P, 3P有63A, D型无63A); C, D型特性; $I_{\Delta n}$ : 0.03A, 0.05A(仅1P+N, 2P, 6-60A), 0.1A, 0.3A/AC型; $I_{\Delta m}$ : 630A; $I_{cs}=I_{cn}$ : 6kA(C6-C40), $I_{cs}=I_{cn}$ : 4.5kA(C50-C63, D6-D60); 极数: 1P+N(一个保护极, N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P; 1P+N, 3P+N不适用于隔离用; 2P, 3P, 4P适用于隔离用。
产品标准和技术要求	GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心