



产品认证证书

证书编号: CQC2015010307774473

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NBHLE-63; Ue:AC230V(2P,1P+N),AC400V(4P,3P+N,3P);In:1P+N,2P,3P:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A,63A(其中D型无63A),3P+N,4P:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A;瞬时脱扣类型:C,D型特性;I_{Δn}:0.03A,0.05A(仅1P+N,2P,6~60A),0.1A,0.3A/AC型;I_{Δm}:630A;C型:Ics=Icn:6kA(C6~C40),Ics=Icn:4.5kA(C50~C63);D型:Ics=Icn:4.5kA(D6~D60);极数:1P+N(一个保护极,N极不可开闭;不适用于隔离用),2P,3P,3P+N(三个保护极,N极不可开闭;不适用于隔离用),4P

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年06月24日 有效期至:2024年11月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>