



产品认证证书

证书编号：CQC2016010302865468

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NHH-125: Uimp: 6kV;Ui: 500V;lth: 125A;Ue : AC220V/230V/240V
(1P),AC230V(2P),AC380V/400V/415V (2P,3P,4P);Ie: 20A、32A、40A、63A、80A、100A、125A;Icw:
12Ie/1s;Icm(峰值): 20Ie;使用类别: AC-22A,AC-21B;极数: 1P,2P,3P,4P;IP20

产品标准和技术要求

GB/T14048. 3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月24日 有效期至：2021年05月10日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>