



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307866987

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NBHLE-63,NBHLE-63H;
Ue:AC220V/230V/240V(2P,1P+N),AC380V/400V/415V(4P,3P+N,3P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣
类型:B,C,D型;I_{Δn}:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC型,电子
式;I_{Δm}:2000A;Ics=Ics=6000A(NBHLE-63,NBHLE-63H),Ics=7500A(NBHLE-63H),Icn=10000A(NBHLE-63H);极
数:2P,3P,4P(适用于隔离);1P+N,3P+N(N极常通,不适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年06月24日 有效期至:2021年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>