



# 产品认证证书

证书编号: CQC2016010307863279

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NBHLE-32, NBHLG-32, NBHLE-32H;  
Ue: AC220V/230V/240V(2P, 1P+N), AC380V/400V/415V(4P, 3P+N, 3P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; 瞬时脱扣类型: B, C, D  
型;  $\Delta n$ : 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型, 电子  
式;  $\Delta m$ : 2000A; Icn=Ics=6000A(NBHLE-32, NBHLG-32), Ics=7500A(NBHLE-32H), Icn=10000A; 极数: 2P, 3P, 4P(适用于隔  
离); 1P+N, 3P+N(N 极常通, 不适用于隔离)

## 产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 24 日 有效期至: 2021 年 04 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>