



# 产品认证证书

证书编号: CQC2017010307934892

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 小型断路器

NBH-40J: Uimp:4kV;Ui:690V;Ue: AC230/AC400V(1P);  
AC400V(2P,3P,4P);In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D  
型;Icn=Ics: 6000A(B 型、C 型);4500A(D 型);极数: 1P,2P,3P,4P

## 产品标准和技术要求

GB/T10963.1-2005

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 06 月 24 日      有效期至: 2022 年 01 月 12 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>