

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307001649

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-12-02  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001649

产品系列、型号、规格:

NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40; 额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ):4kV; 额定绝缘电压( $U_i$ ):500V; 额定工作电压( $U_e$ ): AC220V/230V/240V; 额定电流( $I_n$ ):6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:C,D型; 额定剩余动作电流( $I_{\Delta n}$ ):0.01A,0.03A/AC型; 额定剩余动作类型:AC型,电子式; 额定剩余接通分断能力( $I_{\Delta m}$ ):500A; 运行短路能力( $I_{cs}$ ):4500A; 额定短路能力( $I_{cn}$ ):4500A; 极数:1P+N(带1个保护极, N极可开闭); 适用于隔离

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-02  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。