

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001679

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格:	NXBLE-125、NXBLG-125; 参数详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人:	陈文忠
电话:	0577-62877777
电子邮箱:	cwz@chint.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2023-06-28
自我声明地点:	浙江省温州市乐清市
生产者签章:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001679

产品系列、型号、规格(附件):

NXBLE-125、NXBLG-125  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_i$ : 500V;  $U_e$ :  
AC 220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC  
380V/400V/415V(3P、3P+N、4P);  $I_n$ : 63A、80A、100A、125A  
(1P+N、2P): 63A、80A、100A(3P、3P+N、4P); 过电 流脱扣器  
型式: 热磁式;  $I_{cs}$ =7.5kA,  $I_{cu}$ =10kA;  $I_{\Delta n}$ : NXBLE-125 (AC 型)、  
NXBLG-125 (AC 型): 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; NXBLE-  
125 (A 型):  
0.03A、0.1A、0.3A;  $I_{\Delta m}$ : 2.5kA; 选择性类别: A 类; 频率:  
50/60Hz; 非延时型; 电子式; 极数: NXBLE-125: 1P+N (1 个保  
护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通),  
4P; NXBLG-125: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P;  
1P+N、3P+N 不适用于隔离, 2P、3P、4P 适用于隔离; NXBLG-  
125 过电压保护范围:  $U_{vo}$ =280V $\pm$ 14V

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-28  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

