

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980303000144

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	接触器式继电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.5-2017
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000144

产品系列、型号、规格:

NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22、NXRC-13、NXRC-04;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{th}$ : 10A; AC-15:  $U_e$ : AC380V/400V,  $I_e$ : 1.5A; DC-13:  $U_e$ : DC220V,  $I_e$ : 0.3A;  $U_s$ : DC: 24V, 48V, 110V, 220V; AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V; 防护等级: IP20; 型号解释见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:





## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000144

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

NX R C - □ □ / □

Z: 线圈直流型; B: 线圈标准型 (省略不写)

常闭触头数量

常开触头数量

接触器式

过载继电器

浙江正泰电器股份有限公司企业特征代号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。