



产品认证证书

证书编号: CQC2016010303904265

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

NXRC-40、NXRC-31、NXRC-22、NXRC-13、NXRC-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15:
Ue: AC380V/400V, Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.3A; Us: DC: 24V, 48V, 110V,
220V; AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V; 防护等级: IP20; 型号解
释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2021年09月22日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2016010303904265

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

NX	R	C -	□	□	/	□	
							Z: 线圈直流型; B: 线圈标准型 (省略不写)
							常闭触头数量
							常开触头数量
							接触器式
							过载继电器
							浙江正泰电器股份有限公司企业特征代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>