

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980305000694



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 瞬时辅助触头组
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000694

产品系列、型号、规格:

NS2-FA0110, NS2-FA0101, NS2-FA1010, NS2-FA1001: U_i : 690V; U_{imp} : 瞬时辅助: 4V, 故障信号: 2.5V; 瞬时辅助 AC-15: U_e/I_e : 110V/127V/4.5A, 220V/240V/3.3A, 380V/415V/2.2A, 690V/0.6A, 故障信号 AC-14: U_e/I_e : 110V/127V/0.5A, 220V/240V/0.3A; 瞬时辅助 DC-13: U_e/I_e : 110V/1.3A, 250/0.5A, 故障信号 DC-13: U_e/I_e : 24V/1A, 48V/0.3A, 60V/0.15A; I_{th} : 瞬时辅助触头: 6A, 故障信号触头: 2.5A; IP20

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。