



产品认证证书

证书编号: CQC2003010304049358

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电动机保护用断路器(交流电动机起动器)

NS2-80B; Ui:690; Uimp:6kV; Ue:AC400V/415V; In: 16-25A, 25-40A, 40-63A, 56-80A; Ics=7.5kA;
Icu=15kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用类别: A; 脱扣级别: 10; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010; GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月30日 有效期至: 2024年08月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>