

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244064

发证日期: 2021 年 11 月 23 日

有效期至: 2031 年 11 月 23 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 保护式起动器
NQB1-18/B0,NQB1-18/J1,NQB1-18/J0;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244064

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NQB1-18/B0,NQB1-18/J1,NQB1-18/J0

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC380/400V,AC660/690V (注 Ie 为 18A 时无 660V、690V);

Ie:0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1A,1.6A,2.5A,4A,6.3A,10A,14A,18A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

Us:AC110V,AC220V,AC380V,50Hz;

外壳防护等级:IP20 (正前侧);

配用的辅助触头: (本体)

1NO;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2007010304244064

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心