

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980309000163

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 电磁起动器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000163



产品系列、型号、规格:

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1,NQ2-15/2,NQ2-15P/2, NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2,NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3, NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4; 详细参数见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-02-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000163



产品系列、型号、规格(附件):

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1,NQ2-15/2,NQ2-15P/2,  
NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2,NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3,  
NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4  
Ue: 690V;  
Uimp: 6kV;  
NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1:  
Ue AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,  
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW;  
NQ2-15/2,NQ2-15P/2,NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2:  
Ue AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,  
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 10kW;  
NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3:  
Ue AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,  
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW;  
NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4:  
Ue AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;  
Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,  
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW, 18.5kW;  
脱扣级别: 10A;  
极数: 3P;  
外壳防护等级: IP40;  
配用的辅助触点:  
接触器辅助:  
INO, INC;  
Ith 10A;  
AC-15 Ue/Ie 380V/0.95A;  
热过载继电器辅助:  
INO, INC;  
Ith 5A;  
AC-15 Ue/Ie 380V/1.58A;  
按钮:  
INO, INC;  
Ith 10A;  
AC-15 Ue/Ie 380V/2.5A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-02-14  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。