



产品认证证书

证书编号: CQC2004010304118805

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省温州市乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

NC9-800,NC9-1000;Ui=AC1140V; NC9-800:Ith=800A;AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/660V/1140V/800A;
NC9-1000:Ith=1000A;AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/660V/1140V/1000A; Us:AC110V,220V,380V 50Hz;3P; 配用的辅助触
头(本体): Ue/Ie:AC-15:AC380V/400V/1.9A;DC-13:DC220V/230V/0.31A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年06月23日 有效期至:2022年06月12日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>