



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304102290

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

真空交流接触器

NC9-160,NC9-250;NC9-160:Ith=160A;AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/160A,660V/160A,1140V/160A;NC9-250:Ith=250A;AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/250A,660V/250A,1140V/250A;Us:AC110V,220V,380V 50Hz;3P;配用的辅助触头(本体):Ue/Ie:AC-15:AC400V(380V)/1.9A;DC-13:DC230V(220V)/0.31A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月23日 有效期至：2022年03月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>