II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304233950 发证日期: 2023 年 02 月 27 日 有效期至: 2031 年 12 月 16 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司

及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司

及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司

及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、交流接触器

规格、型号 NC8-80/□□/□,NC8-100/□□/□,NC8-80/□□/□/N,NC8-100/□□/□/N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。 本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日 证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息





授权签字人 签发 **郑华**、则

中国质量认证中心

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304233950

第1页 共3页

本证书及附件应同时使用,信息查验说明见证书页

纸号:

 $NC8-80/\square \square/\square, NC8-100/\square \square/\square, NC8-80/\square \square/\square/N, NC8-100/\square \square/\square/N$

Uimp: 8kV; Ui: 690V;

Ue: AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;

Ith:125A;

NC8-80-100 \ NC8-80/Z-100/Z \ NC8-80/4/Z-100/4/Z:

AC-1:Ue: 220V/230V/240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V, Ie:125A;

AC-3、AC-4:

Ue: AC220V/230V/240V, Ie:80A、100A;

Ue: AC380V/400V/415V, Ie:80A, 100A;

Ue: AC660V/690V, Ie:49A、49A; NC8-80/4-100/4、NC8-80/22-100/22:

AC-1:Ue: 220V/230V/240V \ AC380V/AC400V/AC415V \ AC660V/690V \ Ie:125A:

AC-3:

Ue: AC220V/230V/240V, le:80A, 100A;

Ue: AC380V/AC400V/415V, Ie:80A、100A;

Ue: AC660V/AC690V, le:49A、49A; NC8-80/4-100/4、NC8-80/22-100/22:

AC-1:Ue: 220V/230V/240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V, Ie:125A;



II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304233950

第2页 共3页

本证书及附件应同时使用,信息查验说明见证书页

纸号:

AC-4:

Ue: AC220V/230V/240V, le:37A, 44A; Ue: AC380V/AC400V/415V, Ie:37A、44A; Ue: AC660V/AC690V, le:17.3A, 21.3A;

Us:

NC8-80 ~ 100 NC8-80/4 ~ 100/4 NC8-80/22 ~ 100/22: AC 24V 36V 42V 48V 110V 120V 、127V、220V、230V、240V、277V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、600V、 660V;频率50/60Hz,50Hz;

NC8-80/W ~ 100/W \ NC8-80/4/W ~ 100/4/W \ NC8-80/22/W ~ 100/22/W : AC/DC 100V-250V \

48V-130V、24V-60V; 频率 50/60Hz(AC);

NC8-80/Z ~ 100/Z \ NC8-80/4/Z ~ 100/4/Z: DC: 24V \ 48V \ 110V \ 220V

极数: 3P.4P:

外壳防护等级: NC8-80-100、NC8-80/W-100/W、NC8-80/Z-100/Z、NC8-80/4/Z-100/4/Z: IP20(仅适用于正前侧), NC8-80/4-100/4、NC8-80/22-100/22、NC8-80/4/W-100/4/W、


NC8-80/22/W-100/22/W: IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1NO+1NC; Ith: 10A;

AC-15: Ue/le: AC380V/400V/415V/1.5A; DC-13: Ue/le: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:



II型自愿认证


证书编号: CQC2007010304233950

第3页 共3页

电话: +86 10 83886666

本证书及附件应同时使用,信息查验说明见证书页

纸号:



注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。



中国质量认证中心