



# 产品认证证书

证书编号: CQC2012010304563981

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号**

交流接触器

NC8-115, NC8-150, NC8-170, NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N,  
NC8-115/W, NC8-150/W, NC8-170/W, NC8-115/W/N, NC8-150/W/N, NC8-170/W/N; 详见参数附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日      有效期至: 2022年04月07日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010304563981

纸 号:

NC8-115,NC8-150,NC8-170,NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N,  
NC8-115/W,NC8-150/W,NC8-170/W,NC8-115/W/N,NC8-150/W/N, NC8-170/W/N;  
Ui:1kV ;Uimp:8kV  
Ith:200A(NC8-115,NC8-150);275A(NC8-170);  
AC-1:Ue/Ie:380V/400V/660V/690V/200A(NC8-115,NC8-150);  
Ue/Ie:380V/400V/660V/690V/275A(NC8-170);  
NC8-115:AC-3,AC-4:Ue/Ie:380V/400V/115A,660V/690V/86A;  
NC8-150:AC-3,AC-4:Ue/Ie:380V/400V/150A,660V/690V/107A;  
NC8-170:AC-3:Ue/Ie:380V/400V/170A,660V/690V/118A;  
AC-4:Ue/Ie:380V/400V/150A,660V/690V/107A;  
Us:AC/DC 110V,127V,220V,380V;  
极数:3P  
配用的辅助触头模块:  
1NO1NC;  
NCF1-11C  
Ue/Ie:AC-15:380V/400V/415V/0.95A;  
DC-13:220V/250V/0.27A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>