

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009775

发证日期: 2022 年 03 月 01 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NC2-400, NC2-400/4, NC2-400Ns, NC2-400Ns/4, NC2-400Z, NC2-400ZNs; 详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009775

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-400, NC2-400/4, NC2-400Ns, NC2-400Ns/4, NC2-400Z, NC2-400ZNs

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:500A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/500A, AC660V/690V/500A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A;

Us: AC: 110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz;

DC: 110V, 220V;

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC, 2NO, 2NC, 4NO, 4NC, 2NO2NC, 1NO3NC, 3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心