

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009760

发证日期: 2022年03月15日

有效期至: 2031年12月10日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJ40-63、CJ40-80、CJ40-100、CJ40-125 ;Uimp :8kV ;Ui :AC1140V ;Ith :80A(CJ40-63 , CJ40-80) ,125A(CJ40-100 ,CJ40-125) ;Us :AC36V ,48V ,110V ,127V ,220V ,230V , 240V ,380V ,400V ,415V ,50Hz ;AC/DC220V ; CJ40-63 : AC-1 :Ie=80A ;AC-3、 AC-4 : Ue/Ie : 220V/63A ,380V/63A ,660V/63A ; CJ40-80 : AC-1 :Ie=80A ;AC-3、 AC-4 : Ue/Ie : 220V/80A ,380V/80A ,660V/63A ; CJ40-100 : AC-1 :Ie=125A ; AC-3、AC-4 :Ue/Ie :220V/100A ,380V/100A ,660V/80A ; CJ40-125 :AC-1 :Ie=125A ; AC-3 : Ue/Ie : 220V/125A ,380V/125A ,660V/80A ,1140V/40A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/125A ,380V/110A ,660V/80A ;3P ; 配用的辅助触头(本体):4NO2NC ;Ui : 690V ;Ith :10A ; AC-15 : Ue/Ie : AC380V/0.82A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心