



产品认证证书

证书编号: CQC2002010304009883

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJ40-630,CJ40-800,CJ40-1000; Ui=AC1140V;Ith:800A(CJ40-630,CJ40-800),1000A(CJ40-1000)Us:AC220V,380V,50/60Hz;
CJ40-630:AC-3:Ue/Ie:220V/630A,380V/630A,660V/500A;CJ40-800:AC-3:Ue/Ie:220V/800A,380V/800A,660V/500A;CJ40-1000:
AC-3:Ue/Ie:220V/1000A,380V/1000A,660V/500A,1140V/400A;3P; 配用辅助触头(本
体):4NO2NC;Ui:690V;Ith=10A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/1.3A;DC-13:DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年06月23日 有效期至:2022年04月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>