

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304101558

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2031 年 06 月 03 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 切换电容器接触器  
CJ19-95\*\* ( \*\*=辅助触头种类和数量 ); 详见参数附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010304101558

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJ19-95\*\* (\*\*=辅助触头种类和数量); 型号解释详见附件;

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:95A;

Ue:AC220V/230V,380V/400V,660V/690V;

AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/72.2A,380V/400V/72.2A,660V/690V/72.2A;

Qe:220/230V/35kvar, 380/400V/50kvar, 660/690V/92kvar;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,  
AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,  
AC480V,AC500V,AC525V,AC600V,AC660V, 50Hz,60Hz,50/60Hz;

3P;

IP10;

配用辅助触头: (本体)

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;

2NO1NC,1NO2NC



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证


证书编号: CQC2003010304101558

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心

