



产品认证证书

证书编号：CQC2013010304644798

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-205,NC8-265,NC8-300,NC8-205/N,NC8-265/N,NC8-300/N,
NC8-205/W,NC8-265/W,NC8-300/W,NC8-205/W/N,NC8-265/W/N,NC8-300/W/N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月23日 有效期至：2023年11月26日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010304644798

纸 号:

NC8-205,NC8-265,NC8-300,NC8-205/N,NC8-265/N,NC8-300/N,
NC8-205/W, NC8-265/W,NC8-300/W,NC8-205/W/N,NC8-265/W/N,NC8-300/W/N

Ui:1kV ;Uimp:8kV;

Ith: 300A(NC8-205 ,NC8-205/N ,NC8-205/W, NC8-205/W/N);330A(NC8-265 ,NC8-265/N,
NC8-265/W, NC8-265/W/N); 380A (NC8-300 , NC8-300/N , NC8-300/W, NC8-300/W/N)

AC-3、AC-4 :

Ue/Ie:NC8-205 , NC8-205/N , NC8-205/W, NC8-205/W/N :

230 (220) V/205A , 400 (380) V/205A , 690 (660) V/137A ;

NC8-265 , NC8-265/N , NC8-265/W, NC8-265/W/N :

230 (220) V/265A , 400 (380) V/265A , 690 (660) V/185A ;

NC8-300 , NC8-300/N , NC8-300/W, NC8-300/W/N :

230 (220) V/300A , 400 (380) V/300A , 690 (660) V/235A ;

AC-1 :

NC8-205 , NC8-205/N , NC8-205/W, NC8-205/W/N : 400 (380) V/300A ;

NC8-265 , NC8-265/N , NC8-265/W, NC8-265/W/N : 400 (380) V/330A ;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

