



# 产品认证证书

证书编号: CQC2013010304644797

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、规格、型号**

交流接触器

NC8-400,NC8-500; NC8-400/N,NC8-500/N,NC8-400/W,NC8-500/W; 详见参数附件

**产品标准和技术要求**

GB/T14048.4-2010

**认证模式**

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月23日      有效期至: 2023年04月23日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010304644797

纸 号:

NC8-400,NC8-500 ; NC8-400/N ,NC8-500/N,NC8-400/W,NC8-500/W;  
NC8-400/W/N,NC8-500/W/N  
Ui:1kV ;Uimp:8kV;  
Ith:NC8-400,NC8-400/N:450A ;  
NC8-500,NC8-500/N:630A ;  
NC8-400/W,NC8-400/W/N : 450A ;  
NC8-500/W, NC8-500/W/N : 630A;  
NC8-400, NC8-400/N , NC8-400/W, NC8-400/W/N  
AC-1:Ue/Ie : 400 ( 380 ) V/450A ;  
AC-3 , AC-4:Ue/Ie : 230 ( 220 ) V/400A , 400 ( 380 ) V/400A , 690 ( 660 ) V/303A ;  
NC8-500, NC8-500/N, NC8-500/W, NC8-500/W/N  
AC-1:Ue/Ie : 400 ( 380 ) V/630A ;  
AC-3,AC-4:Ue/Ie:230 ( 220 ) V/500A , 400 ( 380 ) V/500A , 690 ( 660 ) V/354A ;  
线圈电压:110V ~ 127V,220V ~ 240V,380V ~ 415V; AC(50 Hz-60Hz)/DC ;  
48 ~ 130V , 100 ~ 250V , 250 ~ 500V ; AC(50 Hz-60Hz)/DC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010304644797

纸 号:

极数:3P

配用的辅助触头模块:1NO1NC : NCF1-11C

Ue/Ie: AC-15 : Ue/Ie : 400 ( 380 ) V/0.95A ; DC-13 : Ue/Ie : 250 ( 220 ) V/0.27A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>