

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002037

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	具有剩余电流保护的断路器(漏电断路器)
产品系列、型号、规格:	NM8L-630S/H/R, NM8SL-630S/H/R; 型号规格见附件
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002037

产品系列、型号、规格(附件):

NM8L-630S/H/R; NM8SL-630S/H/R

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC400V ;

In: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A (NM8L-630S/H/R) ; 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A (NM8SL-630S/H/R);

过电流脱扣器类型: 热磁式 (NM8L-630S/H/R)、电子式 (NM8SL-630S/H/R);

额定运行短路分断能力 Ics(kA): 100%Icu

额定极限短路分断能力 Icu(kA): S 型: 70kA; H 型: 100kA; R 型: 125kA;

IΔn: 0.1/0.3/0.5/1A 可调; 0.2/0.5/1/2A 可调 (非延时/延时可调型);

0.1/0.3/0.5/1s 可调、

0.2/0.5/1/2s 可调、0.2/1/2/3s 可调)

额定剩余动作类型: AC 型(非延时型, 延时型);

剩余电流脱扣器的类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(IΔm): 25%Icu;

使用类别: A;

极数: 3P, 4P

配用的辅助触头型号: AX(辅助)、AL(报警);

使用类别及对应的 Ue、Ie: AC380V/0.79A(AC-15)、DC220V/0.12A(DC-12)

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:

Us: AC230V, DC110V, DC 230V;

欠压脱扣器:

Us: AC220V, AC380V

联系人: 陈文忠

电话: 0577-6287777

电子邮箱: cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。