

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001990



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

| | |
|---------------|--------------------------|
| 生产者名称: | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 生产者地址: | 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 依据的强制性产品认证规则: | CNCA-C03-02:2014 低压元器件 |
| 产品名称: | 塑料外壳式断路器 |
| 产品系列、型号、规格: | (见附页) |
| 依据的标准: | GB/T14048.2-2008 |
| 生产企业名称: | 上海诺雅克电气有限公司 |
| 生产企业地址: | 上海市松江区思贤路3857号 |

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001990

产品系列、型号、规格:

NM8S-100S, NM8S-100H, NM8S-100R; Ui: 800V; Uimp: 8kA; Ue: AC400/690V; In: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V: S型: Icu=Ics: 50kA; H型: Icu=Ics: 70kA; R型: Icu=Ics: 100kA; AC690V: S型: Icu=Ics: 8kA; H型: Icu=Ics: 10kA; R型: Icu=Ics: 15kA; 使用类别: A类; 极数: 3P, 4P

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。