

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307002475



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002475

产品系列、型号、规格:

NM8S-800S, NM8S-800H, NM8S-800R: U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC380/400/415V, AC660/690V; I_n : 800A; 过
电流脱扣器类型: 电子式; AC380/400/415V: I_{cu} =70/100/150kA(S/H/R), I_{cs} =100% I_{cu} ;
AC660/690V: I_{cu} =20/25/30kA(S/H/R), I_{cs} =50% I_{cu} ; AC380/400/415V, AC660/690V: I_{cw} =10kA/1s; 使用类别: B; 适
用频率: 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; 适用隔离; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002475

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

NM8S-□□ / □ / □



极数

额定工作电流

分断能力特征代号: S, H, R

壳架等级额定电流

脱扣器型式特征代号: 智能式脱扣器: S

设计序号

塑料外壳式断路器

企业特征代号

Notes: ① AC380/400/415V: Icu=70kA / 100kA / 120kA (S / H / R)
AC660/690V: Icu=20kA / 25kA / 30kA (S / H / R)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-6287777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-02
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。