

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009852

发证日期: 2022 年 08 月 29 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ ( \*\*=触头种类和数量 ) ;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009852

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ (\*\*=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:50A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;

Us:

AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);

DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;

CJX2-32\*\*、NC1-32\*\*、CJX2-32\*\*N、NC1-32\*\*N : IP20 (仅适用于正前侧); ;

CJX2-32\*\*FZ、NC1-32\*\*FZ: IP50 (不含接线端子);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证



证书编号: CQC2002010304009852

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:



中国质量认证中心