

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307221812

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2031年11月25日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
NM8N-800, NM8NDC-800; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307221812

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM8N-800, NM8NDC-800

Uimp:12kV;

Ui: 1000V(NM8N-800), 1250V(NM8NDC-800);

NM8N-800:

Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC660/690V;

In: 热磁式,电磁式: 500A, 630A, 700A, 800A;电子式: 630A, 700A, 800A;

AC380/400/415V: Ics=Icu=36/50/70/100/150kA(C/S/Q/H/R);

AC440V: Ics=Icu=36/50/70/100/100kA(C/S/Q/H/R);

AC500V: Ics=Icu=25/40/40/50/100kA(C/S/Q/H/R);

AC660/690V: Ics=12/15/15/15/15(C/S/Q/H/R), Icu=12/15/15/20/30(C/S/Q/H/R);

Icw:10kA/s;

NM8NDC-800:

Ue: DC750V(三极串), DC1000V(四极串), DC1250V(四极串);

In: 500A, 630A, 700A, 800A;

DC750V(三极串), DC1000V(四极串): Ics=Icu=25/36/50/70/100kA(B/C/S/Q/H);

DC1250V(四极串): Ics=Icu=25kA(H);

脱扣级别:5,10,20,30;

过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式,电子式;

选择性类别: A(热磁式,电磁式), B(电子式);

极数:3P, 4P;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307221812

第 2 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用辅助和报警触头: AX21-M8, AL21-M8(CQC 证书编号:  
CQC2013010304602112)

1NO1NC

Ith: 5A;

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;

带电子电路的附件:

欠压脱扣器 UVT24-M8: Us: AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V

50/60Hz;

DC24V, DC48V, DC110~120V, DC220V;

电动操作机构 MOD24-M8: Us:AC110V,AC220~240V,AC380~415V 50/60Hz;

DC110V,DC220V,DC24V

直流接线方式:

DC750V(三极串), DC1000V,DC1250V(四极串)



中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307221812

第 3 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



型号解释：



中国质量认证中心



# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307221812

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:



中国质量认证中心