



# 产品认证证书

证书编号: CQC2019010307221812

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司(V012845)  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、规格、型号**

塑料外壳式断路器  
NM8N-800, NM8NDC-800; 详见参数附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月27日      有效期至: 2025年10月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307221812

纸 号:

NM8N-800, NM8NDC-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V(NM8N-800), 1250V(NM8NDC-800);

NM8N-800:

Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC660/690V;

In: 热磁式, 电磁式: 500A, 630A, 700A, 800A; 电子式: 630A, 700A, 800A;

AC380/400/415V: Ics=Icu=36/50/70/100/150kA(C/S/Q/H/R);

AC440V: Ics=Icu=36/50/70/100/100kA(C/S/Q/H/R);

AC500V: Ics=Icu=25/40/40/50/100kA(C/S/Q/H/R);

AC660/690V: Ics=12/15/15/15/15(C/S/Q/H/R), Icu=12/15/15/20/30(C/S/Q/H/R);

NM8NDC-800:

Ue: DC750V(3 极串), DC1000V(4 极串), DC1250V(4 极串);

In: 500A, 630A, 700A, 800A;

DC750V(3 极串), DC1000V(4 极串): Ics=Icu=25/36/50/70/100kA(B/C/S/Q/H);

DC1250V(4 极串): Ics=Icu=25kA(H);

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式, 电子式;

使用类别: A(热磁式, 电磁式), B(电子式);

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

3P, 4P;

配用辅助和报警触头: AX21-M8, AL21-M8

1NO1NC

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

带电子电路的附件:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307221812

纸 号:

欠压脱扣器 UVT24-M8:

Us: AC48V, AC110V, AC220-240V, AC380-415V 50/60Hz;

DC24V, DC48V, DC110-120V, DC220V;

电动操作机构

MOD24-M8: Us: AC110V, AC220-240V, AC380-415V 50/60Hz;

DC110V, DC220V, DC24V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>