

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307001362

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 漏电保护器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.2-2008  
生产企业名称: 温州正泰电源电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307001362

产品系列、型号、规格:

NJL2-630Y、NJL2-400Y Ue: AC400V;  $U_i$ : 1000V;  $I_n$ : 630A (315A~630A) 可调、400A (200A~400A) 可调;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  $I_{cs}$ : 42kA;  $I_{cu}$ : 65kA;  $I_{cw}$ : 8kA/1s;  $I_{\Delta n}$ : 100mA、200mA、300mA、400mA、  
500mA、600mA、800mA、1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; 使用类别: B; 自动重  
合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-27  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。