

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020970304000269

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 交流真空接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: 浙江正泰接触器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-05-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000269

产品系列、型号、规格:

CJX1-400/22K, CJX1-500/22KUi: 1000V; Ith: 610A; CJX1-400/22K: AC-3: Ue: AC380/400V, 660/690V, 1000V; Ie: 400A; CJX1-500/22K: AC-3: Ue: AC380/400V, 660/690V, 1000V; Ie: 500A; Us: AC50Hz-60Hz/DC110V, 220V, 380V; 3P; 配用的辅助触头: 2N02NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。