

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824987

发证日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2025 年 11 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NXC-06M ~ 12M, NXC-06M/N ~ 12M/N, NXC-06M/Z ~ 12M/Z, NXC-06M/Z/N ~ 12M/Z/N; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304824987

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-06M~12M,NXC-06M/N~12M/N,NXC-06M/Z~12M/Z,NXC-06M/Z/N~12M/Z/N;型号
解释详见附件;

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ith: 20A;

Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

NXC-06M,NXC-06M/N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/AC380V/400V/AC660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/6A,AC380V/400V/6A,AC660V/690V/3.8A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/6A,AC380V/400V/6A,AC660V/690V/3.8A;

NXC-09M,NXC-09M/N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/AC380V/400V/AC660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/9A,AC380V/400V/9A,AC660V/690V/4.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/9A,AC380V/400V/9A,AC660V/690V/4.9A;

NXC-12M,NXC-12M/N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/AC380V/400V/AC660V/690V/20A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A,AC660V/690V/4.9A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,AC380V/400V/9A,AC660V/690V/4.9A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,277V,380V,400V,415V,440V (50Hz);

AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,277V,380V,400V,415V,440V (50/60Hz);

DC24V,48V,110V,220V;

极数: 3P,4P;

外壳防护等级: IP20(仅适用于前侧);

配用的辅助触头:(本体)

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010304824987

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

N X C-□ M □ □/□ □/□/□

- N 表示可逆性接触器；非可逆时省略不写
- Z 线圈直流型；B 标准型（省略不写）
- 常闭主触头数量，数量为 0 时，省略不写
- 常开主触头数量，数量为 3 时，省略不写
- M 型常闭辅助触头数量，其他壳架省略不写
- M 型常开辅助触头数量，其他壳架省略不写
- M 表示小型，其他壳架不写
- 基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- 交流接触器
- 设计序号
- 企业特征代号



中国质量认证中心

