



# 产品认证证书

证书编号: CQC2015010307824269

**申请人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**制造商名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、规格、型号**

万能式断路器  
NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4; 详情见附件

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2008

**认证模式**

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日      有效期至: 2025年08月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2015010307824269

纸 号:

NXA16N、NXA16N /4、NXA16H、NXA16H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;

额定电流(In): 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA16N、NXA16N /4:

Ics=50kA (AC380V/400V/415V), 36kA (AC440V/525V/690V);

Icu=50kA (AC380V/400V/415V), 36kA (AC440V/525V/690V);

Icw=42kA/1s (AC380V/400V/415V), 30kA/1s (AC440V/525V/690V);

NXA16H、NXA16H/4:

Ics=55kA (AC380V/400V/415V), 42kA (AC440V/525V/690V);

Icu=65kA (AC380V/400V/415V), 42kA (AC440V/525V/690V);

Icw=42kA/1s (AC380V/400V/415V), 36kA/1s (AC440V/525V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC, 6NO6NC;

Ui: 415V;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2015010307824269

第 2 页 共 2 页

纸 号:

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>