

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001592



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4; 详情见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001592

产品系列、型号、规格(附件):

NXA16N、NXA16N /4、NXA16H、NXA16H/4

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;

额定电流(I_n): 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA16N、NXA16N /4:

I_{cs} =50kA (AC380V/400V/415V), 36kA (AC440V/525V/690V);

I_{cu} =50kA (AC380V/400V/415V), 36kA (AC440V/525V/690V);

I_{cw} =42kA/1s (AC380V/400V/415V), 30kA/1s (AC440V/525V/690V);

NXA16H、NXA16H/4:

I_{cs} =55kA (AC380V/400V/415V), 42kA (AC440V/525V/690V);

I_{cu} =65kA (AC380V/400V/415V), 42kA (AC440V/525V/690V);

I_{cw} =42kA/1s (AC380V/400V/415V), 36kA/1s (AC440V/525V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC, 6NO6NC;

U_i : 415V;

I_{th} : 6A;

U_e/I_e : AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-24

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

