

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307855858

发证日期: 2022 年 09 月 19 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
NXA20N,NXA20H,NXA20N/4,NXA20H/4,NXA20N/NE,NXA20H/NE,NXA20N/4NE,NXA20H/4NE,NXAF20N,NXAF20H,NXAF20N/4,NXAF20H/4; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307855858

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXA20N,NXA20H,NXA20N/4,NXA20H/4,NXA20N/NE,NXA20H/NE,NXA20N/4NE,
NXA20H/4NE,NXAF20N,NXAF20H,NXAF20N/4,NXAF20H/4;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ue:AC380V/AC400V/AC415V,AC440V/AC525V/AC690V;

In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA20N,NXA20N/4,NXA20N/NE,NXA20N/4NE,NXAF20N,NXAF20N/4:

Icu=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V),50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Ics=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 50kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=50 kA /1s;

NXA20H,NXA20H/4,NXA20H/NE,NXA20H/4NE,NXAF20H,NXAF20H/4:

Icu=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Ics=80 kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65 kA /1s(AC380V/AC400V/AC415V),

Icw=55kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别:B;

极数:3P,4P;

适用于隔离;

适用频率:50Hz/60Hz;

辅助触头:4NO4NC,6NO6NC;

Ui:415V;

Ith:6A;

Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.75A,AC240V/1.3A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307855858

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC-13:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;

型号的解释(Explanation of model/ type):

<u>N</u>	<u>X</u>	<u>A</u>	<u>□</u>	20	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 类别代号: 万能式断路器

(4) 专供代号: 空: 常规产品, F: 盘厂专用

(5) 断路器壳架等级代号, 20: 2000A

(6) 分断能力特征代号: N:普通分断; H: 较高分断

(7) 极数, 3: 三极; 4:四极; 三极可不加

(8) 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品



中国质量认证中心