

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

发证日期: 2021 年 03 月 10 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能式断路器  
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4;详情见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚

陆楠

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、  
NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V ;

额定电流(In): 1600A,2000A,2500A,3200A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4:

Ics=80kA(AC380V/400V/415V), 65kA(AC440V/525V/690V);

Icu=80kA(AC380V/400V/415V), 65kA(AC440V/525V/690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/400V/415V), 65kA/1s(AC440V/525V/690V);

NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:

Ics=85kA(AC380V/400V/415V),70kA(AC440V/525V/690V);

Icu=100kA(AC380V/400V/415V), 70kA(AC440V/525V/690V);

Icw=85kA/1s(AC380V/400V/415V), 70kA/1s(AC440V/525V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC,6NO6NC;Ui: 415V;Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

型号解释:

# 附件



## 中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307822636

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：



# 附件



## 中国质量认证中心