



# 产品认证证书

证书编号: CQC2016010307894904

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NXA40H、NXA40H/4: Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue: AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V; In: 3200A、3600A、4000A;  
过电流脱扣器类型:电子式;Ics=100kA(AC380V/400V/415V), 75kA(AC440V/525V/690V);  
Icu=100kA(AC380V/400V/415V), 75kA(AC440V/525V/690V); Icw=85kA/1s(AC380V/400V/415V),  
75kA/1s(AC440V/525V/690V); 使用类别: B;极数: 3P, 4P;适用于隔离;适用频率: 50/60Hz; 辅助触头(本  
体):4NO4NC,6NO6NC;Ui: 415V;Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A,  
DC110V/0.55A;

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月10日 有效期至: 2025年08月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月18日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>