

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001595

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001595

产品系列、型号、规格:

NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4; 详细参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001595

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、
NXAF63H、NXAF63H/4
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Uc): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;
额定电流(In): 4000A, 5000A, 6300A(仅 3P);
过电流脱扣器类型: 电子式; Ics=120kA(AC380V/400V/415V),
85kA(AC440V/525V/690V); Icu=120kA(AC380V/400V/415V),
85kA(AC440V/525V/690V); Icw=100kA/1s(AC380V/400V/415V),
75kA/1s(AC440V/525V/690V);
选择性类别: B;
级数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
符合附录 N 的电子附件:
大压脱扣器: Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V 50/60Hz;
辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC; Ui: 415V; Uimp: 6kV; Ith: 6A; Uc/Ie: AC-15:
AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:

- N X A 6 3 H / 4 N E
- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
- (1) 企业特征代号;
(2) 设计序号(企业);
(3) 万能式断路器代号(企业);
(4) 专供代号: 空: 常规产品; F: 工厂专供(NXAF无NE产品);
(5) 断路器壳架等级代号: 63: 6300A;
(6) 分断能力代号: H: 高分断;
(7) 极数: 3: 三极; 4: 四极, 三极可不断;
(8) 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

