

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001278



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001278

产品系列、型号、规格:

DZ47LE-63, DZ47LE-63N;  $U_e$ : AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P);  $I_n$ : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A(C型时仅有1P+N, 2P, 3P有63A, D型无63A); C, D型特性;  $I_{\Delta n}$ : 0.03A, 0.05A(仅1P+N, 2P, 6-60A), 0.1A, 0.3A/AC型;  $I_{\Delta m}$ : 630A;  $I_{cs}=I_{cn}$ : 6kA(C6-C40),  $I_{cs}=I_{cn}$ : 4.5kA(C50-C63, D6-D60); 极数: 1P+N(一个保护极, N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P; 1P+N, 3P+N不适用于隔离用; 2P, 3P, 4P适用于隔离用。

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。